

监 理 通 知 单

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 013

致: 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由: 支架安装

内容:

巡视光伏区盘滩村 29#-34#, 发现菱条螺丝朝上, 遗留划伤组件背板的隐患, 业主、监理已对新近施工班组进行了现场说明, 但你单位没有配合, 目前已错误的方式方法继续施工, 限你单位进行对班组技术交底并对已施工区域返工处理, 希望你单位高度重视, 积极配合。

附件: 问题照片

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期:

2021年6月8日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

