

监 理 通 知 单

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 016

致: 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由:

光伏区 21#高压检查井

内容:

经业主、监理巡视 21#高压检查井砌筑完成后存在以下安全隐患, 要求你单位积极配合整改完善, 电缆埋深达不到要求, 电缆井底部未处理出现渗水的可能性, 重要隐患必须处理到位, 高压标识桩多做几个, 电缆井底部硬化处理。

图片见附件:

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李金波

日期: 2021年6月14日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

附件:

