

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 017

致: 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司 项目部

事由:

高压电缆接线问题

内容:

巡视发现你单位在高压电缆进柜前未进行有效固定, 现要求你单位立即加固, 以避免电缆端头与盘柜端子连接时使盘柜端子受力过大留下质量隐患。



监理项目部

总/专业监理工程师: 杨山青

日期: 2017 年 6 月 24 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。