

监 理 通 知 单

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 018

致: 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由:

室内配电箱安装问题

内容:

巡视发现你单位在综合楼与配电楼室内配电箱安装过程中安装高度不符合图纸设计要求。多日前我监理部已多次口头通知你单位相关负责人整改,但你单位仍未有效实施且安装高度与图纸设计出入较大。现要求你单位立即整改否则后果自负。

图片见附件:

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 6 月 24 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

附件：

