

监理通知回复单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：SXMB14-SG009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：
我方接到编号为 009 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：接地极达到位，并附加一根接地极，防腐位置从新处理到位
附件：照片

施工项目部

项目经理：

东方日升仙桃杨林尾镇150兆瓦
日 农光互补光伏发电项目章

监理项目部复查意见：

经检查，需整改的事项已整改完，符合要求，同意关闭。
允许进入下道工序施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师

日期：2017.5.18

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，
施工项目部存 1 份。

