

监理通知单

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-B4-001

致：南京东送电力科技有限公司

事由：安全事由

内容：

今在巡检过程中发现以下问题：

- 1、1#车间女儿墙较低处临边未作安全防护，未设置警示牌；
- 2、1#车间上人楼梯安全网未全覆盖；

限施工单位针对以上问题在两日内整改完成，否则将给予经济处罚。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 6 月 19 日



注本表一式 3 份，由项目监理部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，项目监理部存 1 份。

