

监理通知单

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-B4-003

致：乐叶光伏工程有限公司

事由：质量事由

内容：

今在巡检过程中发现以下问题：

- 1、箱变、逆变基础接地网及接地极未按图纸要求采用热镀锌角钢及热镀锌扁钢材料施工，而是采用普通角钢及扁钢，现要求施工单位按照图纸要求立即整改；

限施工单位针对以上问题在 3 日内整改完成，否则将给予经济处罚。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 6 月 3 日



注本表一式 3 份，由项目监理部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，项目监理部存 1 份。