

监理通知单

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-B4-004

致：乐叶光伏工程有限公司

事由：安全事由

内容：

今在巡检过程中发现以下问题：

- 1、3#车间屋面在接地扁钢焊接时造成屋面着火，及其危险，现要求施工单位在屋面配置灭火器；
- 2、屋面女儿墙临边防护出现破损现象，要求施工单位立即整改；
- 3、要求施工单位在箱、逆变等设备处配备消防器材；
- 4、要求施工单位加强管理，现场不允许出现打架斗殴现象，一经发现立即驱除出场；
- 5、要求下雨天屋面不许施工；

限施工单位针对以上问题立即整改，否则不许施工。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2017 年 6 月 18 日



注本表一式 3 份，由项目监理部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，项目监理部存 1 份。