

监理工作通知回复单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 送出线路工程

编号: ZZSC-HF-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 004 的监理工作通知后, 已按要求完成了 GI 钢筋笼吊装相关问题整改 工作, 现报上, 请予以复查。

- 1、 在接监理现场通知后, 进行警戒标识围护及安全专责到场。
- 2、 起吊点更改为附加掉点。
- 3、 基坑已在吊装前清理, 坑壁泥土为施工过程中的护壁泥浆。
- 4、 钢筋笼具有柔性, 起吊过程中钢筋的正常挠度不产生不可自行恢复的变形。

EPC 项目部 (章):

项 目 经 理: 张长书

日 期: 2017.05.16

监理项目部复查意见:

整改完成



监理项目部 梅波
总/专业监理工程师:

日 期: 2017.05.16

注 本表由施工项目部填报, 施工项目部存 份, 监理项目部存 份。