

工程联系单

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输变电工程

编号: 004

主 题	关于监理工作联系单-009 的回复		
主 送	常州正衡电力工程监理有限公司		
抄 送	许昌森源新能源发电有限公司梨园沟 120MWp 光伏电站项目部		
签发单位	河南省电力勘测设计院禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输变电工程 EPC 项目部		
性 质	☐ 通知 ☐ 建议 ☐ 备忘 ☒ 联系 ☐ 其它	是否需要回复	☐ 是 ☒ 否

经我设计人员确认 220KV 送出线路接地圆钢材质为镀锌圆钢, 同时我项目部对
现场接地施工所用材料材质进行跟踪, 在检验批报审前落实完毕。

河南省电力勘测设计院

禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输变电工程 EPC 项目部

2017 年 07 月 05 日