

# 监理工作通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号： 002

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：基础支模

内容：

- 1、垫层底板筋四腿有泥土，底板筋保护层不够，钢筋绑扎不规范。
- 2、基坑四周未清除。

要求你方立即整改。



河南电力工程监理单位  
监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：梅波  
日期：2017年04月14日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。