

# 监理工作通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：005

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 220 线路基础回填

内容：经业主、监理现场发现，你们现场施工存在以下问题：

1、在 G24 回填过程中发现回填土中存在大石块，没有按设计图纸规范施工

要求你方于 6 月 25 号前整改完成。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 06 月 24 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。