

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM-GSG-002

致：五洋电力建设股份有限公司

事由：关于施工现场安全事宜

内容：今日我监理检查现场，发现你方存在以下事宜

- 1、你方箱变基础开挖私自施工，故要求你方及时做好各工序报验工作。
- 2、箱变基础开挖现场无安全防护措施，施工人员未佩戴安全帽。
- 3、你方厂房屋顶施工区域未拉安全防护网，爬梯搭设不牢固，施工作业存在安全隐患。
- 4、因天气气温升高，故要求你方做好防暑降温工作。

以上内容要求立即整改，并要求你方及时回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡德林

日期：2017 年 5 月 11 日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份。