

监理工程师通知单

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-GSG-003

致: 五洋电力施工项目部

事由: 关于现场施工质量事宜。

内容: 今日, 我监理检查现场发现你方箱变基础混凝土浇筑未用振动棒振捣, 且存在野蛮施工行为, 故要求你方立即整改, 必要时对相关部位做拆除处理, 对工程产生的一切后果由你方负责, 特此警告你方, 望你方慎重!

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2017年5月13日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。