

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

编号 GFDZJBM-GSG-013

致: 五洋电力建设股份有限公司

事由: 关于工程施工现场相关事宜

内容: 近日, 格士高厂方业主巡视现场, 对你方作出以下要求:

- 1、电缆引下线固定;
- 2、尽快做好电缆线路安全警示标志;
- 3、电缆沟平整硬化;
- 4、箱变回填, 余土清除;
- 5、屋顶垃圾清扫。

以上内容要求你方 3 日内作出相应措施及回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 6 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。