

监理通知回复单

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

编号：SXMB14-SGWY-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-GSG-006 的监理通知后，已按要求完成了 1、2、3、4 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我方已在施工前做过技术交底工作，对 D# 厂房夹具螺丝安装施工过程中的施工不合理情况，积极做好调整；
- 2、我方已对不规范的 E# 厂房夹具硅胶垫片施工情况做了整改处理；
- 3、我方已按要求对 E# 厂房的夹具安装和打胶工作做了工序报验；
- 4、我方已将汇流箱的摆放重新安排，做好防护措施，对划伤的箱体做了补漆处理。

施工项目部（章）：

项目经理：罗贤桂

日期：2017.6.11

监理项目部复查意见：

经审核，以上问题已整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：胡良林

日期：2017.6.13

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。