

监理通知回复单

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

编号：SXMB14-SGWY-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-GSG-008 的监理通知后，已按要求完成了 1、2、3、4 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我方已对施工现场搭建的脚手架做了安全排查与整改工作，确保人员安全；
- 2、我方已针对 A# 厂房 3 名施工未佩戴安全帽的人员进行了安全教育工作，杜绝日后的安全隐患；
- 3、我方已对电缆桥架存在的毛刺现象进行除去，将不平整的桥架做了相应的调整；
- 4、我方已对现场组件搬运工作进行规范要求和监督。

施工项目部（章）：

项目经理：罗贤桂

日期：2017.6.17

监理项目部复查意见：

经审核，上述问题已整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：胡桂林

日期：

2017.6.19

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。