

监理通知回复单

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号：SXMB14-SGWY-012

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-GSG-012 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我方已对开关站电缆沟入口进行封堵工作，站内积水使用水泵排干。

施工项目部（章）：

项目经理：郭路

日期：2017.6.25

监理项目部复查意见：

经复核，以上问题以整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017.6.27

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存二份。