

监理通知回复单

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号：SXMB14-SGWY-013

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-GSG-013 的监理通知后，已按要求完成了 1、2、3、4、5 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我方已对厂区内电缆引下线进行了妥善固定；
- 2、我方已对厂区内电缆敷设线路做好警示桩的埋设工作；
- 3、我方现场已对厂区内路面开挖的电缆沟做好土方回填及混凝土硬化工作；
- 4、我方已完成箱变基础的土方回填工作，多余土方清理移除；
- 5、我方已将厂区施工屋面的施工垃圾清理完毕。

施工项目部（章）：

项目经理：孙树柱

日期：2017.7.2

监理项目部复查意见：

经审核，以上问题已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：孙树柱

日期：2017.7.2

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。