

监 理 整 改 通 知 单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司山西万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目

致：新能量科技股份有限公司

事由：关于施工现场发现质量问题必须整改事宜

内容：1、预制舱、箱变、逆变基础内的。积水，泥土、垃圾的清理及电缆整理、固定、挂标牌。并做好电缆进口管道的封堵。

2、箱、逆变之间砌筑 240 墙封堵，立面桥架与预留管的处理及防火封堵。

3、屋面接地环网尽快按图施工，并用夹具固定。

4、汇流箱 70 电缆保护套管并做好与桥架的封堵。

5、屋面穿电缆管子的固定。（安装夹具固定在夹具上）

6、屋面维护通道加固。（加方管支架和固定）

7、一次舱的绝缘板的铺设及外面接地打磨后紧固。

8、5#、6#、8#、9#屋面的 100*50 桥架整改。

以上质量问题望你单位尽快整改消缺，确保工程尽快竣工验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 7 月 12 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。