

监 理 通 知 单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司山西万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目 编号：LZGF—010

致：新能量科技股份有限公司

事由：关于 1#箱变到预制舱 120 平方高压电缆的问题

内容：经监理现场例行检查，发现 1#箱变到预制舱 120 平方高压电缆存在中间接头，现要求你单位立即更换避免中间接头后施工，确保施工质量和进度达到预期目标。否则由此造成的质量问题滞后并网发电的后果及损失有你单位自行承担。



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。