

### 监 理 通 知 单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司山西万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目 编号：LZGF—008

致：新能量科技股份有限公司

事由：关于预制仓与箱、逆变基础预埋件及水平的问题

内容：经监理现场例行检查，发现箱、逆变及预制仓基础预埋件偏位、水平存在误差，要求你单位立即整改。确保施工质量和进度达到预期目标。否则由此造成的质量问题及滞后并网发电的损失有你单位自行承担。



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。