

监 理 通 知 单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司山西万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目 编号：LZGF--009

致：新能量科技股份有限公司

事由：关于屋面桥架支架的安装及桥架安装与图纸不符的问题

内容：经监理现场例行检查，发现屋面 100*50 桥架未安装支架直接放在彩钢板上，部分桥架安装与图纸不符，现要求你单位立即与设计院联系，出变更图纸后施工，未安装支架立即整改。确保施工质量和进度达到预期目标。否则由此造成的质量问题滞后并网发电的后果及损失有你单位自行承担。

同意此方案

商昭



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 份。