

监 理 通 知 单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司山西万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目 编号：LZGF—003

致：新能量科技股份有限公司

事由：关于上下屋面通道及屋面临时围挡事宜

内容：经监理现场巡视及例行检查要求你单位按二#厂房的安全施工要求实施，确保施工安全，尽快组织脚手架及安全网进场，组装、加固、围挡的措施实施后施工。否则由此造成的后果及损失有你单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年__月__日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。