

监 理 通 知 单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司山西万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目 编号：LZGF--014

致：新能量科技股份有限公司

事由：预制舱、箱变、逆变安装百页窗的事宜。

内容：经监理现场巡视检查，发现预制舱、箱变、逆变未安装百页窗，现要求你单位尽快联系厂方安装，以防老鼠咬断电缆发生事故，否则由此引起延误发电所造成的损失有你单位承担。



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。