

**SXMB14: 监理通知回复单**

**监 理 通 知 回 复 单**

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: SXMB14-SG-001

致常州正衡电力工程监理有限公司海兴雄晖海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站监理项目部:

我方接到编号为 20170417TZ-001 的监理通知后, 已按要求完成了相关的整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、我部已督促一队相关人员将钢筋原材的合格证、出厂检验报告、原材复试报告、砼厂家资质文件、配合比等相关质保资料进行了收集并上报。
- 2、我部已对施工队的安全管理人员进行了交底, 现场已整改。
- 3、我部已督促施工队对坑内的积水进行彻底的抽排, 以保证施工质量。
- 4、我部已对施工队管理人员进行技术交底, 要求加强质量管控意识, 不允许出现桩基垂直度超规范的情况, 我部也已安排专人在现场进行旁站督查, 发现问题现场整改, 保证施工质量。
- 5、我部已安排施工队专人对出现蜂窝麻面的桩基进行处理。
- 6、我部已安排专人对预埋件垂直度, 标高误差大的进行调整, 并要求施工队测量人员提高责任心, 禁止出现偏离轴线的情况。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期: 2017.4.19

监理项目部复查意见:

经检查, 已整改完成, 同意闭环。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2017.4.24

注 本表一式\_\_\_\_份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存\_\_\_\_份。