



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-18

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (承包单位):

主题：关于钢平台材料事宜

内容：

光伏区箱变钢平台已进入安装施工阶段，经项目监理机构巡视发现存在以下材料问题：

- 1、箱变钢平台图纸要求钢平台钢梁上铺钢格栅，现场进场材料为花纹钢板，不符合图纸、设计要求；
- 2、施工单位必须严格按照图纸、设计要求施工，对不符合材料不得进行施工，并对不符合材料进行及时更改；
- 3、以上问题至材料进场起，我项目监理部已口头多次通知，未整改；
- 4、其他未经事宜、自查自纠。

以上问题你项目部必须及时整改到位，对各个班组进行技术交底，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2017 年 10 月 16 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师

日

期：2017 年 10 月 14 日



本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。