



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-26

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (承包单位)：

主题：关于鱼塘底排污施工质量事宜

内容：

你单位承建的马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目，已经进入鱼塘排污施工阶段，经项目监理机构巡视检查发现，存在以下问题：

- 1、部分底排污口标高和尺寸不符合设计要求；
- 2、部分起渔平台标高不符合设计要求；
- 3、其他未尽事宜，自查自纠。

以上问题你项目部必须及时整改到位，对各个班组进行技术交底，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2018 年 5 月 12 日前回复。

附件：

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 5 月 12 日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。