



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-27

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (承包单位):

主题：关于鱼塘底排污井施工质量事宜

内容：

你单位承建的马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目,已经进入鱼塘排污施工阶段,经项目监理机构巡视检查发现,存在以下问题:

- 1、3 号塘排污井未按照设计要求施工,缺少预埋管,不符合设计要求;
- 2、部分排污管尺寸未按照设计要进行预埋,不符合设计要求;
- 3、其他未尽事宜,自查自纠。

以上问题你项目部必须及时整改到位,对各个班组进行技术交底,并组织人员对存在问题进行整改到位,报项目监理机构验收。

限 2018 年 6 月 2 日前回复。

附件:

抄送:马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2018 年 5 月 31 日

本表(含附件)一式三份,由监理项目部填写,建设单位(业主项目部)存一份,监理项目部存一份,承包单位存一份。