



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-06

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（承包单位）：

主题：关于管理区接地网焊接事宜

内容：现管理区已经进入接地网施工阶段，经项目监理机构巡视检查发现，存在以下问题：

- 1、部分接地扁铁焊缝不饱满，且部分焊缝未去除焊渣，不符合规范要求；
- 2、部分扁铁与扁铁之间、扁铁与接地桩之间的搭接长度偏短，不符合规范要求；
- 3、部分焊接面防腐漆刷露底，不符合防腐要求；
- 4、接地扁铁和镀锌钢管未及时报验；
- 5、现场所有隐蔽工程必须及时报验，未经验收不得隐蔽施工。

限 2017 年 6 月 8 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张其贤

日

期：2017.6.6

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。