

表 A. 43 监理工程师通知回复单


工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-007

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-07 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、综合楼电线导管已安排电工班组进行固定以及导管的连接及接线盒的安装。
- 2、接地扁铁接地焊接不饱满、焊接长度不够已安排班组进行补焊到位。
- 3、吊顶内边龙骨已刷防火涂料进行防火处理。



项目监理机构复查意见:

经检查以上问题已整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 钟良策

日期: 2017.6.10



本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

