

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-019

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-19 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、已安排打桩单位对部分桥架桩标高不符合设计的已进行了整改;
- 2、已安排打桩单位对少数损坏的桥架桩已进行了更换;

承包单位(章):

项目经理:

日期: 2017.10.18

项目监理机构复查意见:

经检查整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2017.10.18

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

