

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-024

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-24 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

1、根据监理工程师通知单提出的问题, 我项目部技术人员已到现场进行查验, 并立即安排施工班组对下移支架抱箍进行了返工紧固处理, 并对该组组件进行了更换, 更换的组件进行破碎、销毁。

承包单位(章):

项目经理:

日期: 2018.03.18

项目监理机构复查意见:

经检查整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2018.03.18

