

## 监理通知单

工程名称:山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号: SDSY-ZHJL-002

致: 大连秦能电力工程设计有限公司神宇机械制造 6MW 施工项目部

事由: 关于组件摆放存在隐患

内容: 1 号屋顶巡视检查发现较多未安装组件摆放不合规范, 随意摆放现象严重。组件摆放不平稳, 组件摆放在导轨夹具上面, 存在隐裂损坏风险。

请贵公司收到通知后及时组织人员整改, 待整改完毕自检合格后报监理及业主单位验收。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

