

监理通知单

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号: SDSY-ZHJL-006

致: 大连秦能电力工程设计有限公司神宇机械制造 6MW 施工项目部

事由: 关于施工质量事宜

内容: 2017 年 05 月 10 日经监理在现场巡视中发现, 发现以下问题:

- 1、1*4 电缆剩余废料过长, 剩余量应不大于 5% 标准。
- 2、组件压固过程中, 有施工人员松解组件电缆绑扎带存在直接拉拽情况, 易造成电缆盒损坏脱落。
- 3、有剩余组件随意放在已经压固完成的组件上, 应及时清理。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 纪现壮

日期: 2017 年 5 月 10 日



注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份