

监理通知回复单

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶电站项目

编号：SDSY-QNDL-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司神宇机械制造 6MW 监理项目部：

我方接到编号为 SDSY-ZHJL-002 的监理通知后，已按要求完成了组件摆放存在隐患的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：针对 1 号屋顶未安装组件摆放不合规范，随意摆放等问题，现场主要做以下整改：

- 1、对 1 号屋面的每块光伏板进行检查，将现场所有组件平稳的放在导轨上；
- 2、已联系检测单位现场检测组件是否存在隐裂现场。

施工项目部（章）：

项目经理：张发强

日期：2019-04-21



监理项目部复查意见：

经复查，通知单提出问题已整改完毕，复查满足相关要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：张发强

日期：2019.4.22



注 本表一式 2 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 1 份。