

监理通知回复单

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶电站项目

编号：SDSY-QNDL-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司神宇机械制造 6MW 监理项目部：

我方接到编号为 SDSY-ZHJL-006 的监理通知后，已按要求对现场存在的施工质量隐患进行整改，现报上，请予以复查。

- 1、在直流电缆敷设作业中，实际剩余余料必须小于 5%；
- 2、组件安装过程中，按照作业指导书进行作业，杜绝野蛮施工；
- 3、已安装完成的组件上方堆积组件已清理完毕。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2017年5月11日



监理项目部复查意见：


经复查，通知单所提问题已整改完毕，复查符合相关要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，建设单位一份、监理项目部一份，施工项目部存 1 份。