

监理通知回复单

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶电站项目

编号：SDSY-QNDL-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司神宇机械制造 6MW 监理项目部：

我方接到编号为 SDSY-ZHJL-009 的监理通知后，已按要求完成了相关施工质量工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、对不符合要求的踏步重新施工；
- 2、SVG 已增加踏步；
- 3、二次仓基础已设置爬梯；
- 4、接地扁铁已按照要求进行焊接；
- 5、3*300 竖直爬架上已安装防护皮垫；
- 6、箱变低压侧电缆已加固。

施工项目部 (章)：

项目经理： 文

日期： 2017.5.20

监理项目部复查意见：

已复查，整改符合相关要求

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式 2 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 1 份。