

监 理 通 知 单

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJX-YTJX-TZ-02

致： 山东军辉建设集团有限公司 总承包项目部：

事由：安全专项问题

整改内容：

在对施工现场巡检过程中，发现以下缺陷：

- 1、1# 2#厂房屋顶采光带未做安全防护措施；
- 2、发现有施工人员在作业中，有踩踏采光带上施工的现象，要对每一位现场工作人员进行安全教育，并做安全教育会议纪要和签到表；

以上问题限 3 日内整改完成。

监理项目部

总/专业监理工程师： 梅波

日期： 2017 年 05 月 15 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。