

监 理 通 知 单

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-02

致：天津中能投能源科技有限公司项目部

事由：关于上下屋面作业用的钢爬梯安全问题事宜

内容：

1. 贵方施工人员所用上下通道为竖直钢爬梯，违反了本项目 EPC 总承包合同协议书中的 2.2 条款中的“上屋顶通道为之字型楼梯”。

2. 贵部新进施工人员在没有进行安全教育培训的情况下就允许进入施工场地作业，违反了施工安全管理条例。

以上问题事宜要求贵项目部接此通知后立即整改。（三日之内回复）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

夏志良

日期：2017 年 04 月 23 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。