

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 中设国联干都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目 编号: 004

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部

事由: 关于现场施工和材料问题

内容:

- 1、经监理巡查时发现你方光伏 2 区箱式箱变已回填, 且未通知我方进行隐蔽验收。
- 2、我方监理巡查升压站时多次要求临时用电规范使用, 监理例会也一再强调用电安全问题, 你放均未作出整改。
- 3、经业主方和我方对进场光伏支架检查发现, 进场光伏支架部分有较大质量缺陷, 影响工程质量。

附: 照片 2 张

要求你方对上述问题认真对待尽快作出整改回复!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金

日期: 2017 年 6 月 24 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



