

# 监理通知单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）  
光伏电站中草药种植一体项目

编号：011

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部


事由：关于施工有关事宜：

内容：

1、4.30 并网所需敷设高压线缆施工前，要制定施工方案，报送业主监理审核后，方可进行施工。

2、部分地脚螺栓与地下网笼焊接不合格，要求整改。

要求施工方严格按照设计要求及施工规范进行施工、整改，确保施工安全、质量。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

文礼

日期：2018 年 4 月 25 日

接收人：韩敏航 2018.4.25

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

