

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）
光伏电站中草药种植一体项目

编号：015

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部

事由：关于施工有关事宜：

内容：

- 1、箱变基础内外有积水，要求立即整改，进行排水，并做好防水工作，消除安全隐患。
- 2、箱变基础爬梯口要求遮盖，防雨水渗漏。
- 3、光伏区内要求修建排水沟，疏通雨水。
- 4、电工工作时，不得带电作业，并按照规定进行操作。施工区内临时用电线路要清理，非施工时，需断电。
- 5、施工要符合设计，规范要求。

对于以上问题立即整改，并于今日 18 时前做出回复。

监理项目部（章）



总/专业监理工程师：

李华

2018.6.12

日

期：2018 年 06 月 12 日

接收人：

李超

2018-6-12

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建