

监 理 通 知 单

工程名称: 丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM06

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

事由: 针对现场施工存在的问题

内容:

你单位施工的丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目在屋面桥架至汇流箱、逆变器间电缆穿管必须严格按照设计要求使用厚壁热镀锌钢管, 不能使用凯必吉管(薄壁钢管), 影响工程质量, 现要求你方立即停止使用凯必吉管, 重新采购厚壁热镀锌钢管并提供相关资料, 如拒不执行, 将对你部进行重罚。

对于以上存在的问题限你单位于 2017 年 6 月 03 日前整改完毕

抄送: 丹阳中康电力开发有限公司

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 徐松林

日期: 2017 年 5 月 31 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

