

监理工程师通知单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站 编号：005

致：大连秦能电力工程设计有限公司项目部

抄送：曲阜乐享光伏能源有限公司（乐叶）

事由：关于预制舱区域地面花砖敷设后沉降问题

内容：

预制舱基础走台下方在施工完成后，由于设计距离原因无法夯实，现要求你方在花砖铺设完成后进行浇水，防止后期出现沉降，如果后期出现沉降将对你方做出经济处罚。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日期：2017.6.15



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。