

监理通知回复单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 001 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：我方已完成以下整改工作：

- 1、组件连接头搭接屋面连接线已做好捆扎。
- 2、汇流箱波纹套管已安装到位。
- 3、电缆桥架防火隔板已安装。
- 4、光伏区警示牌已经整改。
- 5、钢制爬梯处已设立安全警示牌。

附件：

施工项目部（章）

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

有印信整改完成，重新整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。