

监理通知回复单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 002 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：我方已完成以下整改工作：

- 1、组件连接头搭接屋面，所有连接线已捆扎，已彻底整改。
- 2、汇流箱波纹套管处已重新捆扎。
- 3、电缆桥架防火隔板已安装
- 4、光伏区警示牌已重新整改。
- 5、钢制爬梯处已设立警示牌。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

整改合格

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。