

## 监理通知回复单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 005 的监理通知后，已按要求完成了 预制舱基础夯实 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

预制舱基础走台下方施工完成后因距离原因无法夯实，我方已在花砖铺设完成后进行浇水试验，放置后期不会出现沉降现象。

附件：

施工项目部 (章)

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

已按要求完成，未发现沉降。

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。