

# 监理工程师通知单

工程名称：浙江奥登瑞机械 1.6MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZJADR-TZD-001

致：浙江诺欧博新材料有限公司浙江项目部（单位）

主题：施工质量及文明施工

内容：

2017年04月29日我监理人员在对浙江奥登瑞机械分布式光伏发电项目施工现场进行巡视时发现施工过程中存在以下问题：

- 1、配重块表面毛糙；（图1）
- 2、预埋螺栓外露太短；（图1）
- 3、屋面施工留下的垃圾没有及时清理；（图2）

为了给厂方业主留下一个好的印象，现要求总包方每天施工结束后对现场垃圾进行清理，并对不合格的配重块进行整改，自检合格后通知我监理部与建设方验收。通过后方可进行下道工序。



图 1




图 2

限 3 日内整改完成！

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：2017.04.29



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建