

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: GFFD-002

致: 湖南卓越有限公司

事由: 关于厂房加固问题

内容:

本项目距今为止施工四个多月, 并网容量三兆瓦多, 但始终没有对厂房加固, 施工人员在屋顶施工不安全, 屋顶沉重达不到, 风险较大。

经业主和我监理部人员协商决定, 令施工单位立即开展厂房加固问题, 以便施工队施工, 若不及时解决, 后果自负。望施工单位重视这个问题。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 胡德南

日期: 2017年9月7日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。